

FACHADA SANTA CASA

ESCALA 1:100

PARTE FRACIONADA DO 1º PAVIMENTO DA SANTA CASA



PLANTA DO 1º PAVIMENTO

ÁREA: I. 361,82 M²

ESCALA 1:100

FACHADA HEMODIALISE

ESCALA 1:100

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
TÉRREO	m²	1.345,74
1° PAVIMENTO	m²	1.384,82
2° PAVIMENTO	m²	1.323,55
3° PAVIMENTO	m²	1.332,52
4° PAVIMENTO	m²	1.220,76
ÁREA TÉCNICA 1	m²	40,25
ÁREA TÉCNICA 2	m²	24,87
ÁREA TÉCNICA 3	m²	18,87
RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'AGUA)	m²	50,60
ÁREA TOTAL	m²	6.741,78

Memorial de Cálculo Populacional e de Saída de Emergência

• 1º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H - Serviço de Saúde e Institucional - H3 - Hospital e Assemelhado

Area total da UPA = 6.741,78 m²

Utilizando por determinar o Cálculo Populacional do 1º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: Consultórios 1 ao 4, Triagem/Enfermagem, Sala de Emergência Odontológica, Sala para Exames Diferenciados 1 ao 4, Emergência Odontológica, Sala para Exames Clínicos e Cirurgicos, Radiologia, Comando, Laudos, Gesso e Redução de Fraturas, Consultório Diferenciado e Farmacia Dispensão: **A: 194,24 m², onde 1/3 letos.**

Segundo a **Tabela 4** (Tabela para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa a cada por lote + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório).
Portanto a capacidade máxima do 1º Pavimento é de **46 pessoas**.

2 - Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 - Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=46/22 = 2,01, portanto, **N = 4**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior

2.2 - Larguras mínimas e seiros adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 4,00 x 0,55=2,15 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de 2,00 x 2,10m.
Logo, as saídas de emergência estão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 1º Pavimento será de **92 pessoas**.

• 2º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H - Serviço de Saúde e Institucional - H3 - Hospital e Assemelhado
Area total da UPA = 6.741,78 m²

Utilizando por determinar o Cálculo Populacional do 2º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: Postos de Enfermagem **A: 43,49 m², mais 69 letos.**

Segundo a **Tabela 4** (Tabela para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa a cada por lote + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório).
Portanto a capacidade máxima do 2º Pavimento é de **72 pessoas**.

2 - Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 - Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=72/22 = 3,27, portanto, **N = 4**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior

2.2 - Larguras mínimas e seiros adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 4,00 x 0,55=2,20 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de com largura de 2,00 e 2,15 metros lineares e a rampa larguera de 2,29 metros lineares. Logo, as saídas de emergência estão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 2º Pavimento será de **72 pessoas**.

• 3º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H – Serviço de Saúde e Institucional - **H6 – CLÍNICA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E VETERINÁRIA.**
Area total da UPA = 6.741,78 m²

Para determinar o Cálculo Populacional do 3º Pavimento da UPA, conforme solicita as seguintes áreas: **Conforme layout apresentado e de acordo com a tabela 12 IT-08.**

De acordo com a Tabela 4 (Tabela para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa a cada 7,0 m² de área de ambulatório (salas de atendimento, recados, triagem e corredores quando direcionando a fuga de área que ea, área de alojamento), e a área útil mínima da dependência em questão".

Portanto a capacidade máxima do 3º Pavimento é de **92 pessoas**.

2 - Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 - Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=92/22 = 4,18, portanto, **N = 5**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior

2.2 - Larguras mínimas e seiros adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 5,00 x 0,55= 2,75 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de com largura de 2,00 e 2,15 metros lineares e a rampa larguera de 2,00 metros lineares. Logo, as saídas de emergência estão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 3º Pavimento será de **92 pessoas**.

3 – Classificações da Edificação, segundo Tabelas do IT – 08

3.1 - Tabela 1 – Classificação das edificações quanto à altura
Tipo: I
Denominação: Edificação Baixa.
Altura: H ≤ 12,00 m

3.2 - Tabela 2 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta
Variantes de Edificação: Quanto à área total (it (soma das áreas de todos os Pavimentos de edificação):
Código: G1
Classe da Edificação: De grande pavimento
Parâmetros de área: A<= 5.750 m²

3.3 – Tabela 3 – Classificação das edificações quanto às suas Características construtivas
Código: A
Classe: Edificações cuja ruína das tres eventos é provável:
a) Risco de Incêndio Isolado;
b) Propagação vertical de Incêndio;
c) Colapso estrutural

3.4 - Tabela 4 – Dados para o dimensionamento das saídas
Grupo: H
Divisão: H-3
Descrição: Uma pessoa a (meia por lato+ + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Escadas e rampas: 22

3.5 - Tabela 5 – Distâncias máximas a serem percorridas
Grupo: H
Divisão: H-3
Sem Chuveiros ou Com detectores automáticos: Mais da uma saída, 60,00 m

3.6 - Tabela 6 – Número de saídas e tipos de escada
Grupo: H
Divisão: H-3
N°s: 2
Tipo Esc: NE

Memorial de Cálculo Populacional e de Saída de Emergência

• 1º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H - Serviço de Saúde e Institucional - H3 - Hospital e Assemelhado

Area total da UPA = 6.741,78 m²

Utilizando por determinar o Cálculo Populacional do 1º Pavimento da UPA, as seguintes áreas: Consultórios 1 ao 4, Emergência Odontológica, Sala para Exames Diferenciados 1 ao 4, Emergência Odontológica, Sala para Exames Clínicos e Cirurgicos, Radiologia, Comando, Laudos, Gesso e Redução de Fraturas, Consultório Diferenciado e Farmacia Dispensão: **A: 194,24 m², onde 1/3 letos.**

Segundo a **Tabela 4** (Tabela para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa a cada por lote + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório).
Portanto a capacidade máxima do 1º Pavimento é de **46 pessoas**.

2 - Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 - Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=46/22 = 2,01, portanto, **N = 4**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior

2.2 - Larguras mínimas e seiros adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 4,00 x 0,55=2,15 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de com largura de 2,00 e 2,10 metros lineares. Logo, as saídas de emergência estão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 1º Pavimento será de **92 pessoas**.

• 2º PAVIMENTO DA UPA

1 - Cálculo da População

Segundo a Tabela 1 (Classificação das Edificações e Áreas de Risco quanto à Ocupação) do Decreto Nº 47.998 de 03/07/2020, definiu a Ocupação como: H – Serviço de Saúde e Institucional - **H6 – CLÍNICA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E VETERINÁRIA.**
Area total da UPA = 6.741,78 m²

Para determinar o Cálculo Populacional do 3º Pavimento da UPA, conforme solicita as seguintes áreas: **Conforme layout apresentado e de acordo com a tabela 12 IT-08.**

De acordo com a Tabela 4 (Tabela para o Dimensionamento das saídas) da IT - 08 (Saídas de Emergência em Edificações), temos: Uma pessoa a cada 7,0 m² de área de ambulatório (salas de atendimento, recados, triagem e corredores quando direcionando a fuga de área que ea, área de alojamento), e a área útil mínima da dependência em questão".

Portanto a capacidade máxima do 3º Pavimento é de **92 pessoas**.

2 - Dimensionamento da Saída de Emergência

2.1 - Largura das saídas

Segundo a IT – 08, a largura das saídas é definida pela Fórmula: **N=P/C**
N=92/22 = 4,18, portanto, **N = 5**, onde N é o número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro maior

2.2 - Larguras mínimas e seiros adotadas

Segundo a IT – 08, a largura mínima é de 1,10 m, correspondente a duas unidades de passagem de 55 cm, para as ocupações em geral.
Portanto, precisamos de uma saída de emergência de 5,00 x 0,55= 2,75 metros lineares.
Temos duas portas que serão utilizadas como saídas de emergência, de com largura de 2,00 e 2,15 metros lineares e a rampa larguera de 2,00 metros lineares. Logo, as saídas de emergência estão suficientes.
Sendo assim, a Lotação máxima do do 3º Pavimento será de **92 pessoas**.

3 – Classificações da Edificação, segundo Tabelas do IT – 08

3.1 - Tabela 1 – Classificação das edificações quanto à altura
Tipo: I
Denominação: Edificação Baixa.
Altura: H ≤ 12,00 m

3.2 - Tabela 2 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta
Variantes de Edificação: Quanto à área total (it (soma das áreas de todos os Pavimentos de edificação):
Código: G1
Classe da Edificação: De grande pavimento
Parâmetros de área: A<= 5.750 m²

3.3 – Tabela 3 – Classificação das edificações quanto às suas Características construtivas
Código: A
Classe: Edificações cuja ruína das tres eventos é provável:
a) Risco de Incêndio Isolado;
b) Propagação vertical de Incêndio;
c) Colapso estrutural

3.4 - Tabela 4 – Dados para o dimensionamento das saídas
Grupo: H
Divisão: H-3
Descrição: Uma pessoa a (meia por lato+ + uma pessoa por 7,0 m² de área de ambulatório.
Escadas e rampas: 22

3.5 - Tabela 5 – Distâncias máximas a serem percorridas
Grupo: H
Divisão: H-3
Sem Chuveiros ou Com detectores automáticos: Mais da uma saída, 60,00 m

3.6 - Tabela 6 – Número de saídas e tipos de escada
Grupo: H
Divisão: H-3
N°s: 2
Tipo Esc: NE

QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSÕES						
CÓDIGO	L	H	P	TIPO	MATERIAL	QTD.
PORTAS						
P-1	490,5	265	-	4 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-2	500	265	-	4 FOLHAS DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	01
P-3	200	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	20
P-4	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	25
P-5	110	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	VENEZIANA METÁLICA COM PINTURA	05
P-6	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOPINE	25
P-7	500	340	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA LISA METÁLICA COM PINTURA	01
P-8	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	02
P-9	300	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	01
P-10	475	388	-	2 FOLHAS DE CORRER/VIDRO	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-10A	125	388	-	2 FOLHAS FIXAS	VIDRO TEMPERADO-PELE DE VIDRO	01
P-11	110	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	16
P-12	120	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-13	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO/ REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-14	80	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-15	70	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-16	60	150	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA GALVANIZADA	18
P-17	90	180	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA GALVANIZADA	03
P-17A	80	190	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA GALVANIZADA	01
P-18	70	180	-	1 FOLHA DE CORRER	CHAPA GALVANIZADA	01
P-19	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	12
P-19 A	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM CHUMBO	01
P-20	210	211,5	-	2 folhas de abrir	CHAPA METÁLICA LISA COM PINTURA	02
P-21	80	210	-	1 FOLHA DE CORRER	VIDRO TEMPERADO	01
P-22	90	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	CORTA FOGO	01
P-23	120	210	-	1 FOLHA DE ABRIR	PORTA CORTA FOGO CLASSE P-90	01
P-24	155	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	GRADE METÁLICA COM PINTURA	02
P-25	200	210	-	2 FOLHAS DE ABRIR	MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	02
P-26	90	130	-	1 FOLHA DE ABRIR	CHAPA METÁLICA COM CHAPA GALVANIZADA	01
P-27	80	140	-	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	07
P-28	80	140	174	1 FOLHA DE ABRIR	MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	06

QUADRO DE ESQUADRIAS

DIMENSÕES						
CÓDIGO	L	H	P	TIPO	MATERIAL	QTD.
JANELAS						
J-01	130	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-02	180	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03	360	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03A	510	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03B	317,5	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-03C	227,5	155	233	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-04	405	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-04A	590	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-05	180	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-06	475	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-06A	125	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-07	415	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08	525	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08A	367,5	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-08B	227,5	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	04
J-09	307	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-09A	146	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-10	776	151	165	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-11	485	265	-	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-12	100	110	100	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO	01
J-13	100	100	165	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO	01
J-14	100	100	165	MAXIM-AR	VIDRO ARAMADO	02
J-15	275	100	165	MAXIM-AR	VIDRO ARAMADO	07
J-16	220	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO ARAMADO	02
J-17	200	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO TEMPERADO	20
J-18	300	100	165	MAXIMO-AR	VIDRO TEMPERADO	06
J-19	100	100	165	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO	03
J-20	300	100	-	MAXIM-AR	VIDRO TEMPERADO	07
J-21	100	100	165	MAXIM-AR	VIDRO ARAMADO	06
J-22	270	100	165	MAXIM-AR	VIDRO ARAMADO	02
J-23	776	1072	-	MAXIM-AR E FIXO	PELE DE VIDRO	01
J-24	150	100	173	BASCULANTE	AÇO CORBONO COM VIDRO LAMINADO	05
J-25	120	100	170	fixa	vidro aramado com tela mosquiteiro em aço	02
J-26	100	50	220	fixa	veneziana Com tela mosquiteiro em aço	03
J-27	100	50	30	fixa	veneziana Com tela mosquiteiro em aço	03

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

A5		Quadros de Energia	Símbolo triangular, fundo Amarelo fotoluminescente (Raio Preto) com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização de Quadros de Energia
A6		Cuidado, risco de radiação	Símbolo triangular Fundo Amarelo Pictograma: símbolo radioativo, em cor preta Faixa triangular: preta	Próximo a locais onde houver presença de materiais radiotivos
C1		Direção da rota de saida	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma: seta indicativa prolongada, fotoluminescente	Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída.
C2		Direção da rota de saida	Símbolo quadrado, fundo verde, pictograma seta fotoluminescente	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
C3		Direção da rota de saida	Símbolo quadrado, fundo verde, pictograma seta fotoluminescente	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
E1		Alarme Sonoro	Símbolo quadrado, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização das Sirenes
E2		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo retangular, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização do Acionador Manual Tipo "Quebra-Vidro"
E3		Comando manual de alarme ou bomba de incêndio	Símbolo retangular, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização da Bomba de Incêndio
E5		Extintor de Incêndio	Símbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio
E8		Abrigo de Mangueira e Hidrante	Símbolo quadrado, fundo Vermelho fotoluminescente com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de localização dos Hidrantes
E12		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores)	Símbolo quadrado, (1,00m x 1,00m) Fundo: vermelho (0,70m x 0,70m) Pictograma:borda amarela (largura=0,15m)	Usado para indicar a localização dos equipamentos combate a incendio e alarme, para evitar a sua obstrução.
S2		Saida de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saida de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
S3		Saida de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação de uma saida de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso
S6		Saida de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do sentido do uma saida por rampas
S9		Escada Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior de escadas Indicação direita ou esq., descendo ou subindo
S12		Saida de Emergência	Símbolo retangular, fundo verde, mensagem "SAÍDA" e/ou pictograma e/ou seta direcional fotoluminescente, com altura de letra sempre >50mm.	Indicação de saida de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S17		Número do Pavimento	Símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente	Indicação do pavimento, no interior da escada.
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Símbolo Circular, fundo branco, pictograma, elevador e chama, em cor preta. Faixa circular e barra diametral vermelha.	Nos locais de acesso aos elevadores comuns ou monta carga.
		Simbolo Internacional de Acesso	Símbolo quadrado, pictograma fotoluminescente	Indicação de acessibilidade dos serviços e identificar espaços
O1		Obstáculo	Simbolo: retangular ou quadrado, Fundo: amarelo, pictograma: listas pretas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, colunas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculos à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência
M7		Indicação sobre as saídas de emergencia	Símbolo rétangular Fundo: verde	Nas entradas principais dos recintos de reunião de público.
M9		Indicação Padrão Elétrico da Bomba de Incêndio	Símbolo retangular Fundo: verde	Junto com a Chave da Bomba de incêndio
M10		Indicação Padrão Elétrico da Edificação	Símbolo rétangular Fundo: verde	Junto com a Chave do estabelecimento
M1		Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Símbolo quadrado ou Fundo: cor contrastante com Pictograma: Mensagem escrita referente aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação, o tipo de estrutura e os telefones de emergência	Na Entrada principal da edificação

NOTA: O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na IT 15 do CBMMG

E.2 - QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

BOMBEIRO MILITAR MINAS GERAIS	QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA

LEGISLAÇÃO	
Norma adotada para definição de medidas	Decreto nº 47.998-2020
Tabela	Tabela 13
Situação da Edificação	Nova
MEDIDAS DE SEGURANÇA	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E OBSERVAÇÕES
Acesso de Viaturas	Conforme IT-04
Segurança Estrutural	Conforme IT-05
Saída de Emergência	Conforme IT-08
Plano de Intervenção de Incêndio	Conforme IT-11
Brigada de Incêndio	Conforme IT-12
Iluminação de Emergência	Conforme IT-13
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio	Conforme IT-14
Sinalização de Emergência	Conforme IT-15
Extintores	Conforme IT-16
Hidrantes	Conforme IT-17
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	Conforme IT-18

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA DE INCÊNDIO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
H	SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-3	HOSPITAL E ASSEMELHADO	300 MJ/M²

SIMBOLOGIA DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 03

- CARGA DE PÓ ABC - CAPACIDADE 4-A - 40-B:C
- CARGA DE PÓ BC - CAPACIDADE 40-B:C
- CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO - CAPACIDADE 5B:C
- EXTINTOR SOBRE RODAS - CARGA DE PÓ BC - 80 B:C
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- FINAL DA ROTA DE FUGA
- SINALIZAÇÃO CIRCULAR (CÓDIGO D (mm))
- SINALIZAÇÃO RETANGULAR (CÓDIGO L/H (mm))
- SINALIZAÇÃO QUADRADA (CÓDIGO L (mm))
- SINALIZAÇÃO TRIANGULAR (CÓDIGO L (mm))
- HIDRANTE SIMPLES
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
- REGISTRO DE REC