



- NOTAS: ALIMENTADORES, BARRILETES E CAIXAS D'ÁGUA:
- 01 – CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.
 - 02 – NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.
 - 03 – TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA COM DIÂMETRO EXTERNO (DN) COTADO EM MILÍMETRO (mm).
 - 04 – OS EXTRASOZORES SERÃO DE 40mm E DEVERÃO SER LANÇADOS EM LOCAIS VISÍVEIS. AS TUBULAÇÕES DE LIMPEZA SERÃO DE 40mm E DEVERÃO SER LANÇADAS NAS COLUNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
 - 05 – NUNCA SE DEVE EXECUTAR TOMADAS D'ÁGUA PELO FUNDO DAS CAIXAS.
 - 06 – OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA
 - 07 – NÃO É PERMITIDA A ALIMENTAÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO POR OUTRA DE DIÂMETRO INFERIOR.
 - 08 –TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER TESTADA ANTES DO EMBUTIMENTO DEFINITIVO DAS TUBULAÇÕES.
 - 09 – AS INSTALAÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS APÓS A DEFINIÇÃO DE COTAS DE CONTRAPISO E O DESEMPENAMENTO DE ARGAMASSAS DAS PAREDES PARA FACILITAR O PERFEITO FACEAMENTO DOS PONTOS DE SAÍDA COM OS ACABAMENTOS.
 - 10 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 11 – PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE PROJETO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 12 – PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.
 - 13– AS PLACAS SOLARES DEVERÃO SER POSICIONADAS E EXECUTADAS NA MELHOR OPÇÃO CONFORME O LOCAL, PARA QUE SEU APROVEITAMENTO SEJA O MÁXIMOPOSSÍVEL
 - 14– TUBULAÇÕES PRINCIPAIS (DE DISTRIBUIÇÃO) DE ÁGUA FRIA SERÃO ENCAMINHADAS PELO TETO, ATÉ SEUS RESPECTIVOS SUB–RAMAIS.
 - 15– AS SAÍDAS E ENTRADAS DOS TUBOS DO BOILER É VARIÁVEL CONFORME O MODELO, LOGO, PARA CÁLCULO DO PROJETO FOI CONSIDERADO O MODELO COM 2 ENTRADAS/SAÍDAS EM CADA LADO DO BOILER, SENDO QUE ESTE AJUSTE, É DE FÁCIL MUDANÇA CASO O MODELO COMPRADO FOR DIFERENTE DO APRESENTADO.
 - 16– COMO AS PLACAS ESTÃO VOLTADAS PARA O NORTE, NOS CORTES ESQUEMÁTICOS FICA DIFÍCIL REPRESENTÁ-LOS EM 2 DIMENSÕES DEVIDO AO GRAU DE ROTAÇÃO QUE AS PLACAS ESTÃO EM RELAÇÃO AO PLANO, POR ISTO, NOS CORTES A VISÃO DAS PLACAS FICARÃO DISTORCIDAS, SENDO DIFÍCIL DE INTERPRETAR O DESENHO, POR ISTO FOI REPRESENTADO APENAS A ALTURA QUE A PLACA CHEGARIA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE ELA TEM QUE ESTAR INCLINADA A 30° EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL E QUE ABAIXO DELAS, HÁ O TELHADO DA EDIFICAÇÃO

LEGENDA	
H1	- Janelo 90°
H2	- Janelo 90°
H3	- Janelo 90° com bacia de teto
H4	- Janelo de redeção
H5	- Janelo de redeção
H6	- Janelo de redeção
H7	- Janelo de redeção
H8	- Janelo de redeção
H9	- Janelo de redeção
H10	- Janelo de redeção
H11	- Janelo de redeção
H12	- Janelo de redeção
H13	- Janelo de redeção

LEGENDA	
T.LAV	- Tanque para Lavatório - 1/2"
RG	- Registro de Gaxeta - 1/2"
VD	- Vaso Sanitário - 1/2"
VS	- Vaso Sanitário - 1/2"
FP	- Fio de Pêra - 1/2"
T.PIA	- Tanque para Pia - 1/2"
T.LAV	- Tanque para Lavatório - 1/2"
T.PIA	- Tanque para Pia - 1/2"
T.LAV	- Tanque para Lavatório - 1/2"
T.PIA	- Tanque para Pia - 1/2"
T.LAV	- Tanque para Lavatório - 1/2"
T.PIA	- Tanque para Pia - 1/2"

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidômetros - cavalete 1/2"
LV	Lavatório com pnelo de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia com pnelo de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RLR	Registro de gaxeta c/ampola cromada c/PVC soldável
TLR	Tanque com pnelo de 90° - 25 mm - 3/4"
VD	Válvula de descarga c/PVC soldável - 1 1/4"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/4"
MLR	Máquina de lavar roupa - 25mm - 1"

0	INICIAL	AMS	21/07/22
REVISÃO	DESCRIÇÃO	APROV.	DATA
CONTRATADA		RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)	
SIECO		ANCOE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI R. MARIA CONCEIÇÃO BONFIM, 1350/02 BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - BRASIL E-MAIL: contato@sieco.com.br / TEL: 31-993118875	
CONTRATANTE		EQUIPE TÉCNICA HERBERT DE ALMEIDA AVELINO - CREA 58444/D	
LOCAL/OBRA/SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PRAÇA OLÍMPIO GARCIA BRANDÃO 1452 - PATROCÍNIO - MINAS GERAIS CEP: 38.740-000 - TELEFONE: (34)38391800	
ENDEREÇO		PROJETO DE REFORMA DO 3º PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA POLICLÍNICA E PACE HEMOMINAS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARA	
TÍTULO		PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
CONTEÚDO		ISOMÉTRICOS PARTE 06/06	
ARQUIVO	FORMATO	ESCALA	DATA
120722-9322-PE-HID-PTR-0020-R0	A1	1:25	JUL/ 2022
		FOLHA	06/06